СИСТЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОГНЯ

СДЕЛАНО В РОССИИ

2026.1

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

для создания универсальных кабельных проходок с огнезащитными компонентами ОБО Беттерманн

- **Локализация** очага возгорания
- **Защита** от распространения опасных факторов пожара
- **Сохранение работоспособности** кабельной линии при пожаре

Решения соответствуют требованиям:

ГОСТ Р 53310-2009 *«Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».*

Федеральному закону № 123-ФЗ *от 22.07.2008 года «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности», статья 82, пункт 7.*

ТР ЕАЭС 043/2017 *«Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».*





- **Двухкомпонентная огнезащитная пена FBS-S**
  7203800_V1
  Объём выхода пены — более 4 литров: больше объём, ниже цена за 1 мл по сравнению с аналогами
  - **Дополнительные смесительные трубки FBS-M**
    7203803_V1 (2 шт. в комплекте)
  - **Пистолет для экстракции огнезащитной пены FBS-S**
    7203806_V1
- **Огнезащитный блок FBA-B200-14**
  7202505_V1
  - Для заделки больших проёмов
  - Лёгкий монтаж дополнительных кабелей
  - Не требует специального инструмента
  - Применяются совместно с составом терморасширяющимся двухкомпонентным FBA-S (артикул 6840723_V1)
- **Огнезащитное покрытие ASX-E**
  7202312_V1, 7202312_V2
  - Терморасширяющееся покрытие на водной основе для предотвращения распространения огня по кабельным линиям
  - Упаковка 5 и 10 кг — для площади до 4 и 8 м²
  - Высокая адгезия к базовым материалам и их производным: бетон, металл, гипсокартон, кирпич, ПВХ, резина, минеральная (каменная) вата
- **Подушка огнезащитная КВК-2**
  7202709 — 350x120x10
  7202725_V1 — 350x170x23
  - Решение для постоянной и временной заделки огнестойких кабельных проходок в стенах, плитах перекрытий, перегородках
  - Возможно повторное использование
  - Применяются совместно с герметиком огнезащитным силиконовым FBA-SP (артикул 7202322_V1)



7203800_V1



7203806_V1



7202505_V1



7202312_V1



7202312_V2



ОБО Беттерманн
117534, Москва, ул. Кировоградская, д. 23А, бизнес-парк ART GALLERY. +7 495 231 19 58, msk@obo.com.ru

Подобрать огнестойкие решения
oborussia.ru

СИСТЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОГНЯ

СДЕЛАНО В РОССИИ

2026.1

ОГНЕСТОЙКИЕ СИСТЕМЫ

для эвакуации и спасения

поддерживают подачу энергии для:

- аварийного освещения
- пассажирских лифтов с системой управления при пожаре
- аварийной и пожарной сигнализации, системы звукового оповещения
- систем естественного дымоудаления

для борьбы с пожаром

обеспечивают работу:

- систем повышения давления подачи воды для тушения пожара
- механических систем дымоудаления
- дымозащитных напорных установок
- лифтов для подразделений противопожарной службы
- системы аварийного энергоснабжения

ОГНЕСТОЙКИЕ КОРОБКИ FIREBOX с керамическими клеммами

- **IK07** — высокая степень ударопрочности
- **IP66** — полная защита от пыли и сильных струй воды, падающих под любым углом
- **Специальное крепление** к любым типам кабельных лотков — быстрый и простой монтаж
- **Удобный тросик** поможет не потерять крышку



- **Коробки огнестойкие FireBox:**

T 100 E 4-5 сплошная стенка, 5+1 клемма, 4 мм²	7205510
T 100 ED 4-5 мембранные вводы, 5+1 клемма, 4 мм²	7205513
T 100 ED 6-5 мембранные вводы, 5+1 клемма, 6 мм²	7205530
T 100 ED 10-5 мембранные вводы, 5+1 клемма, 10 мм²	7205533
T 100 ED 6-5 A внешняя крепёжная пластина, 5+1 клемма, 6 мм²	7205540
T 100 ED 10-5 A внешняя крепёжная пластина, 5+1 клемма, 10 мм²	7205543
T100ED 4x4AD внешняя крепёжная пластина, 4+1 клемма, 4 мм²	7205764
T100ED 06A внешняя крепёжная пластина, 4+1 клемма, 6 мм²	7205740

Соответствуют ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний» и Федеральному закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

Сертифицированы в составе ОКЛ совместно с производителем кабеля: ООО НПП «Спецкабель», ООО «Кабельный Завод Кабэкс», АО «СПКБ «Техно», АО «Электропровод».



- **Клеммы огнестойкие керамические**

7205700 — 4 мм² 7205704 — 10 мм²
7205702 — 6 мм²

- **Маркировочная табличка на русском языке**

6838146_V1
Простое решение для выполнения требований контролирующих организаций — дата монтажа проходки и наименование монтажной организации

ОБО Беттерманн
117534, Москва, ул. Кировоградская, д. 23А, бизнес-парк ART GALLERY. +7 495 231 19 58, msk@obo.com.ru

Подобрать огнестойкие решения
oborussia.ru