# ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

OBO BETTERMANN

СДЕЛАНО В РОССИИ

2026.1

Тип объекта



ЧАСТНЫЙ ЖИЛОЙ СЕКТОР



КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

## Проводники для систем молниезащиты и заземления



### Круглый проводник из горяче-оцинкованной стали (пруток)

| Тип | Номинальный размер диаметр, мм | Упаковка (бухта), м | Артикул |
|---|---|---|---|
| RD 8-FT | 8 | 110 | 5021081 |
| RD 10 | 10 | 80 | 5021103 |



### Плоский проводник из горячеоцинкованной стали (полоса)

| Тип | Размер полосы в разрезе, мм | Упаковка(бухта), м | Артикул |
|---|---|---|---|
| 5052 DIN 25X4 | 25x4 | 62 | 6839482 |
| 5052 DIN 30X4 | 30x4 | 52 | 5019350 |
| 5052 DIN 40X4 | 40x4 | 40 | 5019355 |
| 5052 DIN 40X5 | 40x5 | 30 | 5019360 |

## Держатели и соединители проводников



### Универсальные держатели и соединители круглых проводников

| Тип | Назначение | Артикул |
|---|---|---|
| 113 Z8-10 | для монтажа прутка по фасаду любого типа здания | 5229960 |
| 249 8-10 ST | универсальный соединитель круглых проводников Vario | 5311500 |
| 172 AR | компенсатор температурного расширения проводников | 5218926 |
| 270 8-10 FT | зажим фальцевый универсальный до 10 мм | 5317207 |



### Универсальные держатели и соединители плоских проводников

| Тип | Назначение | Артикул |
|---|---|---|
| 831 40 | держатель для полосы до 40 мм | 5032040 |
| 256 A-DIN 40 FT | крестовой соединитель полосы до 40 мм | 5314666 |



### Продольный соединитель круглого и плоского проводников

| Тип | Назначение | Артикул |
|---|---|---|
| 233 A VA | для прутка D 8-10 мм и полосы 25-40 мм | 5336457 |



### Держатели проводника 8 мм на скатной кровле

| Тип | Тип кровли/ место установки | Диапазон регулирова-ния, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| 159 | волнообразная | | 5217075 |
| 157 F -VA 230 | черепичная | | 5215552 |
| 132 VA | круглый конек | 185-260 | 5202833 |
| 132 U | круглый конек | 280-380 | 5203015 |
| 132 P VA | треугольный конек | | 5202510 |
| 267 | водосточный желоб | | 5316308 |



### Держатели проводника 8-10 мм на плоской кровле

| Тип | Цвет | Материал | Артикул |
|---|---|---|---|
| 165 MBG-8-10 | черный | полиэтилен, полиамид, морозостойкий бетон | 5218700 |
| 165 MBG-8-10 GR | серый | полиэтилен, полиамид, морозостойкий бетон | 5218708 |
| 165 R-8-10 OBG | серый | полиэтилен | 5218999 |



### Крепление круглого проводника к парапету кровли

| Тип | Назначение | Артикул |
|---|---|---|
| 324 S-FT | зажим крепежный для круглого проводника D8-10 мм, сталь, горячее цинкование | 5326303_V1 |
| 288 DIN | мостовая опора, алюминий | 5320712 |

## Стержни и соединители для систем заземления



### Универсальные комплекты заземления

| Тип | Длина в сборе (глубина), м | Диаметр стержней, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| EK 219 20 6 ST FT | 6 | 20 | 5000756 |
| EK 219 20 3 ST FT | 3 | 20 | 6841314 |
| EK 219 16 6 ST FT | 6 | 16 | 6841193 |
| EK 219 16 3 ST FT | 3 | 16 | 6841313 |



### Стержни заземления

| Тип | Длина, м | Диаметр наружный, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| 219 20 ST FT | 1,5 | 20 | 5000750 |
| 1819 20BP | наконечник для стержня заземления | | 3041212 |
| 1820 20 | насадка для забивания стержней заземления | | 3042200 |




### Опорная точка заземления

| Тип | Резьба | Материал | Артикул |
|---|---|---|---|
| 205 DG V4A | M16 | нержавеющая сталь | 5420020_V1 |



### Соединитель стержня заземления

| Тип | Назначение | Артикул |
|---|---|---|
| 2760 20 FT | стержень D20 мм/проволока D8-10 мм/ полоса 25-40 мм | 5001641 |



### Лента антикоррозионная

| Тип | Длина рулона, м | Ширина ленты, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| 356 50 | 10 | 50 | 2360055 |

## Уравнивание потенциалов



### Шина уравнивания потенциалов, 9 подключений

| Тип | Подключения | Артикул |
|---|---|---|
| 1809 | круглый проводник: 16 мм²-7 шт., 50 мм²-1 шт. плоский проводник до 40 мм - 1 шт. | 5015073 |



### Шина заземляющая главная, 10 подключений

| Тип | Материал | Артикул |
|---|---|---|
| 1802 10 VA | нержавеющая сталь | 5015866_V1 |

# ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

OBO BETTERMANN

СДЕЛАНО В РОССИИ

2026.1



ЧАСТНЫЙ ЖИЛОЙ СЕКТОР



КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Высота стержневого молниеприёмника / мачты | | 1,5 м | 2 м | 3 м | 4 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стержни и мачты молниеприёмные** | | Молниеприёмники | | | | Мачты | | | | |
| Мачта | Артикул | 5401980 | 5401983 | 5401989 | 5401995 | 5402864 | 5402868 | 5402872 | 5402876 | 5402880 |
| | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тренога | Артикул | — | — | — | — | 5408968 | 5408968 | 5408969 | 5408969 | 5408969 |
| | Количество | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основание молниеприёмника с защитой кромок бетонное, 16 кг | Артикул | 5403200 | 5403200 | 5403200 | 5403200 | — | — | — | — | — |
| | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Основание молниеприёмника бетонное, 16 кг | Артикул | — | 5403227 | 5403227 | 5403227 | 5403227 | 5403227 | 5403227 | 5403227 | 5403227 |
| | Количество | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Кольцо для защиты кромок | Артикул | — | — | — | — | 5403238 | 5403238 | 5403238 | 5403238 | 5403238 |
| | Количество | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Штанга резьбовая | Артикул | — | — | — | — | 5408971 | 5408972 | 5408972 | 5408973 | 5408973 |
| | Количество | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

ОБО Беттерманн
117534, Москва, ул. Кировоградская, д. 23А, бизнес-парк ART GALLERY. +7 495 231 19 58, msk@obo.com.ru

Подобрать решения для молниезащиты
oborussia.ru